

長野県伊那文化会館 小ホール照明資料

2024 (R6)/04/01現在

客席 - 436席 (移動式236席 ロールバック式200席)

〒396-0026 長野県伊那市西町5776(春日公園内)

舞台 - 間口 16.2m 奥行 5.4m

TEL 0265-73-8822

フルライト時容量 - 80~100KVA以内

FAX 0265-73-8599

<https://inabun.jp/>

調光卓 F153

シーンメモリ×1,000シーン

コントロールチャンネル×512ch

サブマスターページ×50ページ

エフェクト×50パターン、99ステップ

プリセットフェーダ×60本 3段

サブマスターフェーダ×20本

互換データ/JASCI、COMOS、F105、F151、F210(※対応媒体は全てフロッピーディスク)

持込機器用DMX入力コネクタ/調光室に1系統

名称	調光器回路数(コンセント形状)	DMX No.	直調切替回路数	備考	
UHQ 4色	4cir/30A (C型30A)	1~4	4	72灯 1色18灯 130wハロゲン (140×140mm)	
1CL	L1 6cir/20A 4cir/30A (C型20A)	11~20	2	500wフレネル ×6	
	L2 8cir/20A 2cir/30A (C型20A)	21~30	0	500wフレネル ×12 750wツ ×6	
2CL	L3 6cir/20A 4cir/30A (C型20A)	31~40	2	500wフレネル ×6 750wツ ×4	
	L4 8cir/20A 2cir/30A (C型20A)	41~50	0	500wフレネル ×6 750wツ ×1	
3CL	L5 6cir/20A 4cir/30A (C型20A)	51~60	2	750wリクリ2-50C ×4 750wツ ×7	
	L6 8cir/20A 2cir/30A (C型20A)	61~70	0	750wリクリ2-50C ×3 750wツ ×6	
4CL	L7 6cir/20A 4cir/30A (C型20A)	71~80	2	750wリクリ1-35C ×4	
	L8 8cir/20A 2cir/30A (C型20A)	81~90	0	750wツ ×8	
5CL	L9	L5と共通回路	—		
	L10				
6CL	L11	L3と共通回路	—	750wリクリ2-50C ×3	
	L12				
7CL	L13	L1と共通回路	—		
GAL	下手	12cir/30A (C型20A)	91~102	4	500wフレネル ×4 750wツ ×1
	上手	12cir/30A (C型20A)	111~122	0	500wフレネル ×4 750wツ ×1

※UHQ以外のライトボタンは固定のため昇降不可、キャットウォークでの吊り込み作業となります

ステージ	LHQ 上奥	4cir/30A (C型30A)	5~8	4	72灯 1色18灯 130wハロゲン (140×140mm)
	下上奥	4cir/30A (C型20A)	103.104.123.124	4	
	客席下手	6cir/30A (C型20A)	105~110	3	
	客席上手	6cir/30A (C型20A)	125~130	3	
その他	映写室	2cir/30A (C型30A)	9・10	2	

上記以外の移動器材(キャットウォーク・映写室等)

500wフレネル	10	ハンガー	30
750wツ	11	自在ハンガー	25
750wリクリ1-35C	4	6インチバンドア	10
		ロースタ	3
		キャスター付ロースタ	2
		700wクセノンピン	2
		650wランプピン	2

ほか移動器材(ステージ)

750wツ付ロースタ	8
キャスター付ロースタ	8
ベース	10
1Kwフレネル	2